

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



NORMA TÉCNICA Nº 033/2020
SISTEMA FIXO DE GASES PARA COMBATE A INCÊNDIO

SUMÁRIO

1. Objetivo
2. Aplicação
3. Documentos Complementares
4. Definições e Abreviaturas
5. Procedimentos
- 6 Considerações Especificas

NORMA TÉCNICA Nº 033/2020 – CBMAP SISTEMA FIXO DE GASES PARA COMBATE A INCÊNDIO

1. OBJETIVO:

1.1. Estabelecer as exigências para as instalações de sistema fixo de gases para combate a incêndio, atendendo ao previsto Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Amapá.

2. APLICAÇÃO:

2.1. Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a locais cujo emprego de água, de imediato, ou outros agentes extintores, é desaconselhável em virtude de riscos decorrentes de sua utilização ou para aqueles locais cujo valor agregado dos objetos ou equipamentos é elevado, devendo ser adotadas as seguintes normas:

2.1.1. NBR 12232/2005 – Execução de sistemas fixos automáticos de proteção contra incêndio com gás carbônico (CO₂) por inundação total para transformadores e reatores de potência contendo óleo isolante.

2.1.2. NFPA 12 – Standard on carbon dioxide extinguishing systems.

2.1.3. NFPA 2001 – Standard on clean agent fire extinguishing systems..

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

3.1. Lei nº 0871, de 31 de dezembro de 2004 que institui o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Amapá;

3.2. Normas Técnicas do CBMAP;

3.3. Instrução Técnica 26/2011 – CBPMESP;

3.4. Norma Técnica 26/2014 – CBMGO;

3.5. NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos.

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS:

4.1. Para os efeitos da aplicação desta Norma Técnica, aplicam-se as definições e abreviaturas contidas na NT Nº 001/2020 – CBMAP, aplicam-se também as definições específicas abaixo:

4.1.1. Gases limpos: agentes extintores na forma de gás que não degradam a natureza e não afetam a camada de ozônio. São inodoros, incolores, maus condutores de eletricidade e não corrosivos. Dividem-se em compostos halogenados e mistura de gases inertes. Quando utilizado na sua concentração de extinção, permite a respiração humana com segurança. O CO₂ não é considerado gás limpo por sua ação asfixiante na concentração de extinção.

4.1.1.1. Compostos halogenados: agentes que contém, como componentes primários, uma ou mais misturas orgânicas que, por sua vez, contenham um ou mais dos seguintes elementos: flúor, cloro, bromo ou iodo.

4.1.1.2. Mistura de gases inertes: agentes que contenham, como componentes primários, um ou mais dos seguintes gases: hélio, neônio, argônio ou nitrogênio. São misturas de gases que também contém dióxido de carbono (CO₂) como componente secundário.

4.1.2. Sistema de inundação total: sistema desenhado para aplicação do agente extintor no ambiente onde está o incêndio, de forma que a atmosfera obtida impeça o desenvolvimento e manutenção do fogo.

4.1.3. Sistema de aplicação local: sistema desenhado para aplicação do agente extintor diretamente sobre o material em chamas.

4.1.4. Área normalmente ocupada: área onde a ocupação humana é frequente ou cuja destinação previu presença humana.

4.1.5. Área não destinada à ocupação: área cuja destinação não previu presença humana.

4.1.6. Concentração de projeto: porção de agente extintor na mistura ar e agente, considerando o volume do ambiente protegido pelo sistema de inundação total, expressa em porcentagem do volume total.

4.1.7. Nível onde não se observam efeitos adversos (NOAEL): nível mais alto de concentração de agente extintor onde não se observam efeitos toxicológicos ou fisiológicos adversos ao ser humano.

4.1.8. Nível mais baixo onde se observam efeitos adversos (LOAEL): nível mais baixo de concentração de agente extintor onde são observados efeitos toxicológicos e fisiológicos adversos ao ser humano.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. O emprego de sistemas fixos de gases ocorre:

- a)** Nas situações em que o uso da água ou outro agente extintor (anteriormente ao uso do sistema de gases) pode causar danos adicionais aos objetos ou equipamentos daquela edificação;
- b)** Quando houver risco pessoal no uso do agente extintor convencional;
- c)** Quando os resíduos do combate a incêndio, não sendo controlados, podem trazer danos ao meio ambiente, ou ainda, para prevenção e supressão de explosão em espaços confinados.

5.2. São exemplos de emprego de sistema fixo de gases:

a) Objetos de valor inestimável (obras de arte etc);

b) Equipamentos ou objetos com alto valor agregado e sensíveis ao uso dos agentes extintores convencionais (máquinas automatizadas em linhas de produção, CPD, centrais de sensoriamento remoto, centrais de telecomunicações etc);

c) Equipamentos energizados (transformadores, controles de subestações elétricas etc);

d) Locais onde haja necessidade de isolamento do meio externo (laboratórios onde são armazenados agentes patológicos, produtos radioativos etc);

e) Dados ou informações de valor inestimável (CPD, arquivos convencionais de documentos importantes etc);

f) Locais sujeitos à explosão ambiental (silos, depósitos pequenos de produtos inflamáveis etc).

5.3. Não é recomendado o emprego de sistemas fixos de gases em locais onde haja a presença dos seguintes materiais:

a) Certos produtos químicos ou misturas de produtos químicos, como o nitrato de celulose e a pólvora, que são capazes de rápida oxidação na ausência de ar;

b) Metais reativos como lítio, sódio, potássio, magnésio, titânio, zircônio, urânio e plutônio;

c) Hidretos metálicos como o hidreto metálico de níquel usado em baterias;

d) Certos produtos químicos capazes de passar por decomposição autotérmica como os peróxidos orgânicos e hidrazina.

5.4. Qualquer exposição desnecessária aos compostos halogenados, mesmo que abaixo de NOAEL, e aos produtos da decomposição dos halocarbonetos deve ser evitada.

5.5. Os requisitos para o alarme pré-descarga e tempo de retardo devem ser projetados conforme normas técnicas para prevenir a exposição humana aos agentes extintores.

5.6. No projeto técnico de proteção contra incêndios devem ser apresentadas as seguintes informações:

- a)** Norma adotada;
- b)** Tipo de sistema fixo;
- c)** Agente extintor empregado;
- d)** Forma de acionamento (manual ou automático);
- e)** Se automático, indicar em planta a localização do ponto de acionamento alternativo do sistema;
- f)** Localização em planta do ponto de desativação do sistema;
- g)** Indicar o tempo de retardo para evacuação do local protegido antes do acionamento do sistema fixo;
- h)** Indicar em planta o local ou equipamento a ser protegido;
- i)** Indicar em planta a localização da central de alarme e baterias do sistema de detecção utilizado no acionamento do sistema fixo;
- j)** Indicar em planta os pontos de detecção;
- k)** Indicar em planta a localização do(s) cilindro(s) do sistema fixo;

l) Apresentar especificações do agente utilizado, como NOAEL (concentração onde não se observa efeitos adversos), LOAEL (menor concentração onde se observam efeitos adversos), concentração de projeto adotada, volume total protegido, pressão nos cilindros e outras, conforme seja necessário;

m) Deve ser adotada a simbologia da NT 34 – Símbolos gráficos para projeto de segurança contra incêndio.

6. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS:

6.1. O Conselho de Engenharia do CBMAP ficará responsável por tratar quaisquer divergências apresentadas nesta norma.

